



12/04/2022

תאריך :
סימוכין

לכבוד
מגישי הצעות מחיר
מכרז 02/2022

ג.א.נ.,

הנדון : מענה לשאלות הבהרה למכרז 02/2022 – השלמת מערכות מים וביוב באז"ת בראון קדומים

1. במסמכי המכרז נקוב כי המועד אחרון להעברת שאלות מציעים הינו 10/04/2022 עד שעה 10:00.

2. להלן מענה לשאלות המציעים שהתקבלו עד למועד אחרון לקבלת שאלות:

2.1. **שאלה :** בהמשך לשאלות שעלו בסיור קבלנים

תשובה : בנוסף לאמור במפרט יובאו להלן פרטים נוספים משלימים לתכולת המגוב –

- המגוב יהיה מסנן דחסן אנכי דחסן כדוגמת תוצרת "הובר".
- המסנן דחסן האנכי יגיע לספיקה של 40 מק"ש ולא 25 מק"ש כפי שנרשם במפרט.
- סל הסינון שיסופק יהיה בקוטר 300 מ"מ.
- מרווח הסינון יהיה 6 מ"מ.
- חומר המערכת / מבנה - פלב"ם 304.
- חילזון מפלב"ם 304 עם ציר וכנפיים מלאות וכן פס שחיקה בכנפיים שבאזור סל הסינון.
- דחסן אינטגרלי משולב בחילזון.
- מנוע גיר בדרגת אטימות IP65 מוגן פיצוץ.
- מד מפלס עם מדחס אויר וכל האביזרים הנלווים הדרושים. מד המפלס לא ייסתם ולא יהיה מושפע מלכלוך.

המערכת בכללותה תכלול בין השאר גם לוח פיקוד + טיימר + מונה ש"ע, תא קליטה, משפך מפלב"ם 304, רגלי תמיכה, אביזרי ריתום ועיגון.

2.2 **שאלה :** מאחר וחלק של מכון השאיבה הינו יחסית נמוך אבקש לשקול לשנות את תנאי הסף ל:

- 260 ב 2

- 500 ב 1

תשובה : אין שינוי בתנאי הסף.

בכבוד רב,

דובי גולדפינגר
סמנכ"ל ומנהל מחוז צפון

הצהרת המציע- מענה לשאלות הבהרה, מכרז 2/2022 השלמת מערכות מים וביוב באז"ת בראון קדומים

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. קראתי והבנתי את האמור בהודעה זו ואני מסכים לכל האמור בה.
2. קראתי בעיון רב את מסמכי ההליך על נספחיהם וצרופותיהם, לרבות הודעה זו, הבנתי את תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את בקשתי ליטול חלק בהליך לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם ובקשתי כאמור כוללת התחשבות בכל מסמכי ההליך, לרבות האמור בהודעה זו.

חתימת המציע

תאריך

עמוד 2 מתוך 2

מידע כללי

info@gadish.co.il
www.gadish.co.il

מחוז דרום

רח' יהודה הנחתום 4, באר שבע 8424902
08-6279553 ☎ 03-6083075 📞

מחוז צפון

רח' חנקין 1, קרית אתא 2821201
03-6083020 📞 03-6083054 📞

משרדי הנהלה

רח' המצודה 31, ת.ד. 11320 אזור 5800174
03-6083020 📞 03-6083030 📞