חיבור קו מים מתוכנן
לקו מים קיים
מיקום משוער
איזור ביוב דרומי
לביצוע בשלב ב'
הכנה לחיבור בעתיד (אוגן + אוגן עיוור)
הכנת חיבור מים
למגרש - זקף מגוף
ואוגן עיוור 6"
הכנה לחיבור
מים בעתיד
אוגן ואוגן עיוור 8"
מפעל בטון קיים
כביש 4
כביש 3
כביש 4
גשר מגופים
8"
מפל חיצוני
הכשרת דרך ביוב זמנית
מעפר עפ"י רומי התכנון
חיבור לקו עתידי של תאג"ד
המים והביוב המקומי
דרך מוצעת
108
109
113
114
115
116
117
128
148
370A
370B
372B
372C
372D
Scale 1:250

מקרא :

▨	מדרכה ואי תנועה מתוכננים
▒	אספלט קיים
	קו ניקוז מתוכנן
▨	מדרכה בעובי 8 ס"מ

מקרא :

	עמוד תאורה עגול קוני בגובה 9 מ' כולל פנס מותקן על ראש העמוד של 104W LED דגם GEWISS של "אור עד מהנדסים" או לפי בחירת המועצה.
×	כנ"ל אך שני פנסים מותקנים על זרוע כפולה על ראש העמוד בזווית של 90 מעלות.
	קו חשמל תת קרקעי 4X16N2XY-ø80+35CU. (אלא אם צויין אחרת)
	שרוול P.V.C "2X4 חציית כביש. (אלא אם צויין אחרת)
○	שוחת מעבר בקוטר 80 ס"מ 40 טון.
	אלקטרודת הארקה.
X/Y	מס' קו / מס' עמוד
	תוואי חברת החשמל
	תוואי בזק

מקרא-קווי מים וביוב

	קיים	מתוכנן
גבול איזור ביוב ושלבי ביצוע		
קו מים		
קו מים לביטול		
הידרנט בודד		
הידרנט כפול		
מגוף עילי		⋈
קו ביוב גרביטציוני		
קו ביוב לביטול		
קו ניקוז מתוכנן במסגרת אחרת		
קו סניקה		
קו חשמל תת קרקעי		
קו בזק		

תכנית מיקום איזור תעשיה המתוכנן בישוב ראה גלי מס' 534

תכנית פרטים ראה גליון מס' 538

קבוצת גדיש הנדסה וניהול נוסדה בשנת 1979

כבישים · תעשייה · מבנים · ספורט · קרקעות · תשתית · תחבורה · שכונות · תיירות

תאריך	תפוצה	שנוי	תאריך	מהות השנוי	חתימה
			08/06/23	עדכון גבולות ביצוע	אריג'
			17/11/20	עדכון תכנון	אריג'
			10/1/20	עדכון עבור גדיש	אריג'

דליית אלכרמל-אזור תעשיה
כבישים: 3 4

תיאום מערכות

הוכן עבור : קבוצת גדיש הנדסה וניהול

שם קובץ: MSK58048

תוכנית מסי: 2.61
58048

☐ לעיון
☒ למכרז
☐ לביצוע

תכנן: אריג'
בקר: איאד
אשר : איאד

תאריך: 4/4/18
תאריך:

קנה מידה : 1:500

מכון התקנים הישראלי

ת.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ

מהנדסים
מודדים
מתכננים
יועצים

חיפה
רחוב הבנקים 14 ת.ד. 33717 מיקוד 31336
טל. 04-8513050/1/2/3 פקס 04-8513054

נצרת
רח' תופיק זיאד 46 ת.ד.50204 מיקוד 16100
טל. 6554859, 04-6552304 פקס 04-6560870
Email : fahoum @ kfahoum.co.il